(ബി) 1.70 എം.എൽ.ഡ.(17 ലക്ഷം ലിറ്റർ) ശേഷിയുള്ള ഒരു പ്രഷർ ഫിൽറ്റർ ആണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

(സി) 43 പൊതുടാപ്പുകൾ ഉണ്ട്.

(ഡി) 4076 കുടുംബങ്ങൾക്ക് (20380 പേർക്ക്) പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉടുമ്പൻചോല പഞ്ചായത്തിലെ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാർഡുകളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

കോഴിക്കോട് കുളിമാടിലും പുളക്കടവിലുമുള്ള പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനിലെ മോട്ടോറുകളെ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം

70 (2958) ശ്രീ. എ. പ്രദീപ് കുമാർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കെ.ഡബ്ല്യു.എ. യുടെ കോഴിക്കോട് കുളിമാടിലും പുളക്കടവിലുമുള്ള പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനിലെ മോട്ടോറുകളുടെ എണ്ണം, അവ ഓരോന്നും സ്ഥാപിച്ച തീയതി, മോട്ടോറുകളെ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) ഈ മോട്ടോറുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിനുശേഷം ഓരോന്നും എത്ര തവണ കേടായെന്നും അവ നന്നാക്കുന്നതിന് ഓരോ തവണയും എന്തു തുക വീതം ചെലവഴിച്ചുവെന്നും തീയതി സഹിതം വിശദമാക്കുമോ ;

(സി) ഈ തുക അനുവദിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണോ തുക അനുവദിച്ചതെന്ന് പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ;

(ഡി) ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) കോഴിക്കോട് കുളിമാട്, പുളക്കടവ് പമ്പ് ഹൗസുകളുടെ മോട്ടോറുകളുടെ എണ്ണവും വിശദാംശങ്ങളും അനുബന്ധനമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.*

(ബി) ഈ മോട്ടോറുകൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കേട് വന്ന തീയതിയും അതിനായി ചിലവഴിച്ച തുകയും അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

(സി) പരിശോധിക്കാറുണ്ട്.

(ഡി) മോട്ടോറിന്റെ റിപ്പയർ പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അസി. എഞ്ചിനീയർ പ്രവൃത്തി എം.ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തും. മേൽ പ്രവൃത്തി അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ചെക്ക് മെഷർമെന്റ് നടത്തും. മേൽ പ്രവർത്തിയുടെ ബിൽ ടെണ്ടർ/ക്വട്ടേഷൻ പാസാവുന്ന മുറക്ക് സി.ബി 3 എഴുതി ബില്ല് പാസ്സാക്കി പെൻഡിംഗ് ആക്കി വെക്കും. മേൽ ബില്ല്

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഹെഡാഫീസിൽ നിന്നും മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പേയ്മെന്റ് നൽകും. മോട്ടോറുകൾ, കത്തി റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഹെഡാഫീസിലെ വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിന് രേഖാമൂലം അറിയിച്ചതിനു ശേഷമേ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാറുള്ളൂ.

വടകരയിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം

71 (2169) ശ്രീ. എം. കെ. പ്രേംനാഥ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) വടകരയിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഈ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ;

(ബി) സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കുമോ ;

(സി) പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിന് എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ & ബി) വടകരയിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള ഓഗ്മെന്റേഷൻ പദ്ധതിയുടെ അടിക്കടി പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിമോപൈപ്പുകൾ മാറ്റി ഡി.ഐ.പൈപ്പാക്കി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ 'UIDSSMT'-(യുഡിസ്മാറ്റ്)-ൽ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന എ.സി.പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പമ്പ് സെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സാർക്ക് പദ്ധതിയിൽ 10.00 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭരണാനുമതി നൽകിയപ്രവൃത്തികൾ 8 പാക്കേജുകളായി തിരിച്ചു. ഇതിൽ വിതരണ ശൃംഖലയിൽ പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള 5 പാക്കേജുകളിൽ 4 പാക്കേജുകളുടെ ടെണ്ടറുകൾ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിലാണ്.

(സി) വകുപ്പ് മന്ത്രി തലത്തിലും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ തലത്തിലും അവലോകന മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തി പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താറുണ്ട്.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുളിമാടിലുള്ള പമ്പ് ഹൗസിലെ തകരാറുമൂലം കുടിവെള്ള ക്ഷാമം

72 (2170) ശ്രീ. എ. പ്രദീപ് കുമാർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുളിമാടിലുള്ള കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പമ്പ് ഹൗസിൽ ഇടക്കിടെ മോട്ടോർ തകരാറിലാകുന്നതും അതുകാരണം നഗരത്തിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം സ്തംഭിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly